



LCIE

# LICENCE



**LCIE N° : T 18040 / 730650M1**

Titulaire :  
License Holder:

**VERTIV**  
30, Avenue Montgolfier – BP90; 69684 CHASSIEU -France

Site de fabrication :  
Factory:

**2075BA**

Produit :  
Product:

**BAES d'évacuation à led NP**  
BAES of evacuation with light-emitting diode NP

Marque commerciale (s'il y a lieu) :  
Trade mark (if any):

VERTIV – AEES Eclairage de Sécurité

Modèle, type, référence :  
Model, type, reference:

RIVA 45 IP ST code 8222865

Caractéristiques principales :  
Main characteristics:

Voir Annexe / See Annex

Informations complémentaires :  
Additional information:

/

Le produit est conforme à :  
The product is in conformity with:

NF EN 60598-1:2015  
NF EN 60598-2-22:2014  
NF EN 62034:2012  
NF C 71-800:2000  
NF C 71-820:1999  
NF 413:2006

Documents pris en compte :  
Relevant documents:

Rapport(s) d'essai(s) / Test report(s) n°156082-722961 A / B Version : 02,  
158734-730649 B Version : 01

Annule et remplace (s'il y a lieu) :  
Cancels and replaces (if necessary):

La licence / License T 18040 / 730650 du/of 15/03/2019.  
Changement de l'indice de révision des rapports


En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 05/04/2019

Date de fin de validité / Expiry date: 23/02/2021

**Jérôme REYSSON**  
Responsable Certification/Certification Officer



La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.  
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.



Accréditation  
N° 5-0014

Portée disponible sur  
www.cofrac.fr

LCIE  
Laboratoire Central des Industries Electriques  
Une société de Bureau Veritas

33 Avenue du Général Leclerc  
92260 Fontenay-aux-Roses  
FRANCE

WWW.LCIE.FR

**Annexe de la licence / Annex of license  
T 18040 / 730650M1**

**Caractéristiques / Characteristics :**

<b>Caractéristique / Characteristic :</b>	<b>Valeur / Value :</b>
Tension assignée / <i>Rated voltage</i>	230 V
Nature du courant / <i>Nature of supply</i>	AC
Fréquence assignée / <i>Rated frequency</i>	50/60 Hz
Puissance assignée / <i>Rated power</i>	1 W
Classe de protection contre les chocs électriques / <i>Class of protection from electric shock</i>	II
Degré IP / <i>IP degree</i>	65
Degré IK / <i>IK degree</i>	07
Flux assigné / <i>Rated lumen output</i>	45 lm à 1h
Nature accumulateur (Type, Nombre, Tension, Capacité) / <i>Battery type</i>	Ni-Cd 2 x 1,2 V - 0.8Ah / ARTS ENERGY 2 VST AAL Ni-Cd 2 X 1,2 V - 0.8Ah / BST AA800HT
Lampe de secours (nature, nombre) / <i>Emergency lamp (type, number)</i>	1 Led
Lampe de veille (nature, nombre) / <i>Normal lamp (type, number)</i>	N/A
Télécommande / <i>Remote control</i>	oui