

PID:

12010003

CID:

C.1995.213

Certificato di approvazione

Approval certificate

**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

**RISCO LTD
14 HACHOMA STREET
75655 RISHON LEZION
IL - Israel**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ-SISTEMI DI SICUREZZA

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel "Regolamento
IMQ - Certificazione
prodotto" ed è relativo ai
prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

**Rivelatori ad infrarossi passivi
(Mod. RK-410RQ)**

for the following products

*Passive infrared detectors
(Model RK-410RQ)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by "IMQ
Rules - Product Certification"
and is relevant to the products
listed in the annex to this
certificate.*

Emesso il / Issued on:

2001-11-16

Data di aggiornamento / Updated on

2007-10-15

Sostituisce / Replaces

2001-11-16


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emissa il / Issued on 2001-11-16
Data di aggiornamento / Updated on 2007-10-15
Sostituisce / Replaces 2001-11-16

Prodotto | Product

Rivelatori ad infrarossi passivi
Passive infrared detectors

Concessionario | Licence Holder

RISCO LTD
14 HACHOMA STREET
75655 RISHON LEZION
IL - Israel

Marchio | Mark



IMQ-
SISTEMI DI
SICUREZZA

Costruito a | Manufactured at

PI.B0000W CL.R0KQ.C12LC

KIRYAT MALACHI

Israel

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

CEI 79-2:1998 e CEI 79-2; Ab:2000

Standards

CEI 79-2:1998 and CEI 79-2; Ab:2000

Rapporti | Test Reports

12AB00095; 13EH00011

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie / Series **ZODIAC**
Livello di prestazione / Performance level **I liv. / I level**
Tensione nominale alimentazione / Rated supply voltage **12 V**
Corrente massima assorbita / Rated current **19 mA**
Portata massima / Maximum range **12 m**
Tipo di copertura / Coverage **volumetrica / volumetric**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.B0002V

Marca / Trade mark **ROKONET**
Modello / Model **RK-410RQ**
Numero zone sensibili / Detection areas (No) **15 zone su 3 piani di rivelazione / 15 zones on 3 detection planes**
Sensore piroelettrico / Pyro sensor **NIPPON CERAMIC tipo RE461B / NIPPON CERAMIC type RE461B**

Ulteriori informazioni | Additional Information

I rivelatori sopra citati sono risultati conformi anche alle norme EN 50130-4:1995 + A1:1998
"Requisiti di immunità per componenti di sistemi antincendio, antintrusione e di allarme personale".

The above mentioned detectors have proved to be in conformity with standard EN 50130-4:1995 + A1:1998
"Immunity requirements for component of fire, intruder and social alarm system. Product family standard".


Diritti di concessione | Annual Fees

SN.B001W8

EMH.120100.DA2U

Diritti modelli IMQ - rivelatori - 1201 - Rivelatori | IMQ models - detectors - 1201 - Detectors

1


IMQ S.p.A.