

INSTRUCTIONS GENERALES D'EXPLOITATION DU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

- SITE : _____ -

SYSTEME DE DETECTION INCENDIE

Alpha S2/6/10 & Alpha C2/6/10


En cas d'alarme (signalisations rouges) :

- Acquitter le signal sonore,
- Identifier la zone concernée,
- Prévenir le responsable de sécurité et appliquer les consignes.
- Après disparition de la cause d'alarme, procéder au réarmement en composant (bip sonore) :
 - « AB (*), A, B, A, B, AB » puis en actionnant la touche « REARMEMENT » et pour Alpha C2/6/10,
 - la touche « ACQUITTEMENT PROCESSUS ».

(*) : AB signifie qu'il faut exercer une pression simultanée.

En cas de défaut (signalisations jaunes) :

- Acquitter le signal sonore,
- Identifier clairement le défaut,
- Prévenir le service d'entretien de l'établissement.



Service de sécurité : _____

tel : _____

Service d'entretien : _____

tel : _____

Service de maintenance : _____

tel : _____