



LCIE

LICENCE



AEAS

LCIE N° : MaMe 16089 / 753917

Titulaire : <i>License Holder:</i>	FINSECUR 62, rue Ernest Renan 92000 NANTERRE France
Site de fabrication : <i>Factory:</i>	2087BA 24953
Produit : <i>Product:</i>	Bloc Autonome d'Alarme Sonore et / ou Lumineuse d'Evacuation <i>Self Contained Audible and / or Visual Alarm Units for Emergency Evacuation</i>
Marque commerciale (s'il y a lieu) : <i>Trade mark (if any):</i>	FINSECUR
Modèle, type, référence : <i>Model, type, reference:</i>	SONORA BAAS MA ME
Caractéristiques principales : <i>Main characteristics:</i>	Voir Annexe / <i>See Annex</i>
Informations complémentaires : <i>Additional information:</i>	/
Le produit est conforme à : <i>The product is in conformity with:</i>	NF C 48-150:2014
Documents pris en compte : <i>Relevant documents:</i>	LCIE n° 142856-686959 C ; 161922-738202 ; 168283-753868
Annule et remplace (s'il y a lieu) : <i>Cancels and replaces (if necessary):</i>	La licence / <i>License</i> MaMe 16089 / 738203 du/of 27/08/2019 : ajout d'une source de transformateur

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 31/08/2020

Date de fin de validité / Expiry date:

Jérôme REYSSON
Responsible Certification/Certification Officer



La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.



Accréditation
N° 5-0014
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



LCIE

Laboratoire Central des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas

33 Avenue du Général Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses
FRANCE

WWW.LCIE.FR

Annexe de la licence / Annex of license
MaMe 16089 / 753917

Caractéristiques / Characteristics :

Caractéristique	Valeur
Type / Type	BAAS Ma-Me
Tension assignée / Rated voltage	230V
Nature du courant / Nature of current	AC
Fréquence assignée / Rated frequency	50Hz
Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock	II
Degré IP / IP degree	42
Degré IK / IK degree	07
Autonomie / Autonomy	12 h
Durée alarme générale / undefined	5 min
Classe sonore / Sound class	B
Flux assigné / Rated lumen output	/
Nature accumulateur (Type, Nombre, Tension, Capacité) / Battery type	Ni-MH - 4 x 1,2 / 2000 mAh - ENERGIZER Recharge Power Plus Ni-MH - 4 x 1,2 / 2100 mAh - Varta Rechargeable ACCU