Accréditation
N° 5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr

LICENCE

LCIE N° : Sa 11062 / 680865

Délivrée à : *Delivered to:*	**COOPER** ZAC de la Gravière, Rue Beethoven, Parc Européen d'Entreprise RII, - 63200 RIOM - FRANCE
Site de fabrication : *Factory:*	**2019BA**
Produit : *Product:*	BLOC AUTONOME D'ALARME SONORE *AUDIBLE ALARMS UNIT*
Marque commerciale (s'il y a lieu) : *Trade mark (if any):*	**EATON**
Modèle, type, référence : *Model, type, reference:*	Planète BAAS Sa - 31182
Caractéristiques nominales et principales : *Rating and principal characteristics:*	Type Sa Tension assignée 230V~ / 50-60 Classe II - IP20 - IK07 - niveau sonore classe A / B Autonomie nominale : 72 h + durée d'alarme générale : 5 min
Informations complémentaires : *Additional information:*	Accumulateurs : Ni-Cd 3 x 1,2 V / 600 mAh - Cooper Ecosafe by SAFT IP22 avec option casquette - 31188 Maintien de la licence Sa 11061 / 680865
Le produit est conforme à : *The product is in conformity with:*	NF C 48-150:2014
Documents pris en compte : *Relevant documents:*	LCIE n° 139204-678358
Annule et remplace (s'il y a lieu) : *Cancels and replaces (if necessary):*	Licence n° Sa 11062 / 670312 du 2015-04-09

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2016-03-22

Date de fin de validité -
Limit expired date:

Didier BOURGES
Responsable de Certification
Certification Officer

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

LCIE
Laboratoire Central
des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas

33, av du Général Leclerc
BP 8
92266 Fontenay-aux-Roses cedex
France

Tél : +33 1 40 95 60 60
Fax : +33 1 40 95 86 56
contact@lcie.fr
www.lcie.fr

Société par Actions Simplifiée
au capital de 15 745 984 €
RCS Nanterre B 408 363 174