



SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

Certificat

Certificate

COMPOSANT NF-SSI

<i>Nature et date de la décision</i>
Reconduction du 1er janvier 2012
N° d'identification : DS 008 A0

<i>Date de fin de validité du</i>
31 décembre 2014

La Société :
COOPER FULLEON Ltd.
 Lhantarnam Park
 Cwmbran,
 NP44 3AW GWENT
 Royaume Uni
 Pour son usine de :
 GWENT - Royaume Uni

est autorisée à commercialiser le composant certifié suivant, destiné à être installé dans le(les) SSI certifié(s) NF dont les références commerciales sont listées sur le site Internet www.marque-nf.com, selon les conditions définies dans le référentiel de certification NF-SSI :

Désignation normalisée : **Dispositif sonore d'alarme feu / Diffuseur sonore non autonome**
 Référence commerciale : **SY/C/T/L/CIs B/10-60V**
 Marque commerciale : **FULLEON**
 Protection : **Type A**

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

Ce certificat atteste :

- que le produit désigné est certifié conforme aux normes et spécifications complémentaires telles que spécifiées dans le référentiel de certification NF-SSI ;
- que le produit est associable à un Système de Sécurité Incendie certifié NF au sens du référentiel NF-SSI ;
- que le système qualité de la société a été évalué conformément au référentiel de certification NF-SSI.

Il n'engage en aucun cas AFNOR Certification quant à la conformité réglementaire de l'installation dans laquelle le produit objet de ce certificat sera utilisé.

Caractéristiques certifiées :

- Classe : **B**
- Niveau sonore : **90 dB**
- Tension nominale d'alimentation : **24V / 48V (plage d'alimentation 10 à 60V)**
- Divers : **Néant**

La conformité à l'annexe ZA de la norme NF EN 54-3:2001+A1:2003+A2:2006 est attestée par le marquage CE apposé sur le produit conformément à la Directive Produits de Construction (89/106/CEE).

Ce certificat NF est valable jusqu'au 31 décembre 2014 sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute sanction conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF-SSI.

La Directrice Générale

Florence MÉAUX