

ATTESTATION N° DN 18 00 02

DETECTION AUTOMATIQUE D'INCENDIE
APTITUDE POUR LA CONFIRMATION D'ALARME
POUR EXTINCTION AUTOMATIQUE A GAZ

DEMANDE PAR	: FINSECUR 52 rue Paul Lescop 92000 NANTERRE
NOM COMMERCIAL	: SEXTANT-DOC
DESCRIPTION DU PRODUIT	: Détecteur optique de fumée
DOMAINE COUVERT	: Pilotage d'installations d'extinction automatique à gaz – Confirmation d'alarme feu par des détecteurs de fumée ayant un mode de détection identique - § 2.12.1.1 de la R7 (février 2014)
PROTOCOLE D'ESSAIS	: Selon AMI 06-04 C de Mars 2014 du CNPP : Attestation d'aptitude pour la confirmation d'alarme (méthode 2)
SELON RAPPORT D'ESSAIS *	: N°DI 18 00 15 du 5 Novembre 2018
SENSIBILITE	: Unique
AVIS TECHNIQUE DU CNPP	: Satisfait les exigences du protocole d'essais

Attestation établie à St Marcel par le **CNPP – LPMES – Laboratoire Electronique Incendie**

Le 05 Novembre 2018

Cachet et signature du directeur :



* Cette attestation dispense le fabricant de la présentation du rapport d'essais

Trame Attestation DN - Confirmation d'alarme – Version 4