



L C I E

Accréditation
N°5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



LICENCE



LCIE N°: MaMe 15068 / 669598

Délivrée à :
Delivered to:

NEUTRONIC
34 rue Valengelier ZAC de la Tuilerie - 77500 CHELLES - FRANCE

Site de fabrication :
Factory:

NEUTRONIC (2074BA)
34 rue Valengelier ZAC de la Tuilerie - 77500 CHELLES - FRANCE

Produit :
Product:

**BLOC AUTONOME D'ALARME SONORE ET / OU LUMINEUSE
D'EVACUATION
AUDIBLE ALARMS UNIT AND/ OR EVACUATION LIGHTING**

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):

NEUTRONIC

Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

Gamme TESLA -Réf. : TT3-MeL

Caractéristiques nominales et principales :
Rating and principal characteristics:

Type3 BAASL MaMe avec message enregistré
Classe II - IP40 - IK07 - Tension assignée (V)/(Hz) : 230 - 50
Durée d'alarme générale : 5 min - Autonomie nominale : 12 h
Classe sonore : B - 3 boucles

Informations complémentaires :
Additional information:

Accumulateurs :
Ni-MH - 10 x 1,2 / 600 mAh - GP GPRHC063N002

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

NF C 48-150:2014

Documents pris en compte :
Relevant documents:

LCIE n°134261-668622B

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancel and replaces (if necessary):

/

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2015-08-28

Rémi HANOT
Responsable de Certification
Certification Officer

Date de fin de validité -
Limit expired date:

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present licence is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.



LCIE
Laboratoire Central
des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas
33, av du Général Leclerc
BP 8
92266 Fontenay-aux-Roses cedex
France

Tél : +33 1 40 95 60 60
Fax : +33 1 40 95 86 56
contact@lcie.fr
www.lcie.fr

Société par actions simplifiée
au capital de 15.745.984 €
RCS Nanterre B 408 363 174