





COMPOSANT NF-SSI

Nature et date de la décision

Reconduction du 7 novembre 2014

N° d'identification : EAE 011 B0

Date de fin de validité du

31 décembre 2017

SLAT

La Société:

SLAT

11, rue Jean Elysée Dupuy

BP 66

69543 CHAMPAGNE AU MONT D'OR

France

Pour son usine de :

CHAMPAGNE AU MONT D'OR - France

est autorisée à commercialiser le composant certifié suivant, destiné à être installé dans le(les) SSI certifié(s) NF dont les références commerciales sont listées sur le site Internet www.marque-nf.com, selon les conditions définies dans le référentiel de certification NF-SSI:

Désignation normalisée :

Equipement d'Alimentation Electrique

Référence commerciale :

AES 24V 4A C24 SB

Marque commerciale: Type de produit :

Equipement seul

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

Ce certificat atteste:

- que le produit désigné est certifié conforme à la norme NF EN 54-4:1997+A1:2003+A2:2006 et spécifications complémentaires telles que spécifiées dans le référentiel de certification NF-SSI en vigueur ;
- que le produit est associable à un Système de Sécurité Incendie certifié NF au sens du référentiel NF-SSI en vigueur ;
- que le système qualité de la société a été évalué conformément au référentiel de certification NF-SSI en vigueur.

Il n'engage en aucun cas AFNOR Certification quant à la conformité réglementaire de l'installation dans laquelle le produit objet de ce certificat sera utilisé.

Caractéristiques certifiées :

Nombre de sortie d'utilisation :

Tension nominale:

24 V

Courant maximal d'utilisation :

4 A

Capacité maximale des batteries :

12 Ah

Divers:

Néant

La conformité à l'annexe ZA de la norme NF EN 54-4:1997+A1:2003+A2:2006 est attestée par le marquage CE apposé sur le produit conformément au Règlement Produits de Construction (EU) n° 305/2011.

Ce certificat NF est valable jusqu'au 31 décembre 2017 sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute sanction conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF-SSI.

Le Directeur Général

Franck LEBEUGLE





Ce certificat est constitué de 1 page