



Certificat

Certificate

Système de sécurité incendie
NF – Fire safety system

Reconduction – N° NF: TRE 035 B0 du 17/11/2023
Renewal - N°NF: TRE 035 B0 from 17/11/2023
Date de fin de validité / Expiry date: 31/12/2026

NOVAR France

Isle d'Abeau - Parc des Chesnes - 8 place de l'Europe - BP 7401 - 38074 Saint Quentin Fallavier - France

Première admission / First admission: 08/11/2021

Site de production / Production site: Sant Feliu De Llobregat (Espagne)

Est autorisé à apposer la marque NF en application des règles générales de la marque NF et du référentiel de certification de l'application NF Système de sécurité incendie (NF-SSI) pour le/les produit(s) cité(s) en annexe.

Is authorized to affix the NF mark on the product(s) listed in appendix, in accordance with the general rules of the NF mark and the NF Fire safety system (NF-SSI) reference document.

Ce certificat atteste que les produit(s) désigné(s) en annexe est (sont) certifié(s) conforme(s) aux normes citées en annexe et aux exigences supplémentaires après évaluation par AFNOR Certification tel que spécifié dans le référentiel de certification NF Système de sécurité incendie.

This certificate attests that the product(s) mentioned in appendix have been assessed by AFNOR Certification and found to conform with the standards cited in appendix and complementary requirements, as specified in the NF Fire safety system reference document.

Caractéristiques certifiées essentielles :

- Conforme à l'intégralité des articles, applicable au produit considéré, des normes citées en annexe, y compris les éventuelles options déclarées
- Associable dans un système de sécurité incendie certifié NF-SSI
- TRE commun à plusieurs types de matériel central
- Fonctions reportées
- Afficheur
- Alimentation
- Tension(s) nominale(s) d'alimentation
- Type de liaison au système

Main certified characteristics:

- Complies with all articles, applicable to the product under consideration, with the standards listed in the appendix, including any declared options
- Associated in a NF-SSI certified fire safety system
- Repeater shared with several type of central equipment
- Reported functions
- Screen display
- Powered by
- Nominal supply voltage
- Type of connection to the system

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur. *This certificate supersedes all previous certificates.*

Ce certificat NF, incluant son annexe, est valable jusqu'au **31/12/2026** sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute décision conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF Système de sécurité incendie.

This NF certificate and related appendix is valid until 31/12/2026 subject to the results obtained upon regular controls carried out by AFNOR Certification. Appropriate decision is made by AFNOR Certification in accordance with the general rules of the NF mark and specific NF Fire safety system reference document.



Julien NIZRI
Directeur Général d'AFNOR Certification
Managing Director of AFNOR Certification
CERTIF 1332.6 07/2020



Annexe

Appendix

Système de sécurité incendie NF – Fire safety system

Annexe de la décision de Reconduction – N° NF: TRE 035 B0 du 17/11/2023
Appendix of the decision of Renewal - N°NF: TRE 035 B0 from 17/11/2023
Date de fin de validité / Expiry date: 31/12/2026

IDENTIFICATION PRODUIT(S) / PRODUCT DESIGNATION

NOVAR France

Isle d'Abeau - Parc des Chesnes - 8 place de l'Europe - BP 7401 - 38074 Saint Quentin Fallavier - France

Référence commerciale / Product name	H4Y TRE
Désignation / Designation	Tableau répéteur d'exploitation Operating repeater panel
Marque commerciale / Trademark	HONEYWELL
Norme / Standard	NF S61-941:2020
TRE commun à plusieurs types de matériel central / Repeater shared with several type of central equipment	Oui (ECS, CMSI, ECS/CMSI) Yes (CMSI, ECS, ECS/CMSI)
Fonction(s) reportée(s) / Reported function(s)	<ul style="list-style-type: none">▪ Fonction détection automatique avec option : alarme feu de zone▪ Fonction évacuation d'une ou plusieurs ZA▪ Fonction désenfumage et/ou compartimentage▪ Automatic fire detection function with option: fire alarm of a zone▪ Evacuation function of one or several alarm zone ZA▪ Compartmentalization and/or smoke and heat control function
Afficheur / Screen display	Oui Yes
Alimenté par / Powered by	Alimentation externe / en provenance d'un matériel central An external power supply / A central equipment
Tension(s) nominale(s) d'alimentation / Nominal supply voltage(s)	24V (plage d'alimentation 10,5 à 57,6V) 24V (supply voltage range 10,5 to 57,6 V)
Type de liaison au système / Type of connection to the system	Filaire Wired
Divers / Miscellaneous	Enveloppe murale Wall casing

Cette annexe ne peut être reproduite sans le document auquel elle se rattache. This appendix cannot be copied without the certificate to which it is attached.