


ECS adressable 512 points

EN CAS D'ALARME FEU

La condition d'alarme feu est vérifiée si :

- Le voyant rouge "FEU" est allumé en fixe 
- Le buzzer de l'unité d'exploitation sonne de façon continue

LOCALISER SUR L'ECRAN LA ZONE EN ALARME (DIA.) ou/et (DMA.) .

LOCALISATION DU DETECTEUR:



ou/et



LOCALISATION DE L'OI. :



ALARME LISTER



- Affiner la recherche en appuyant sur la touche



Acquitter le signal sonore interne

Appuyer sur la touche
"ARRÊT SIGNAUX SONORES"

ARRÊT
SIGNAUX
SONORES

EVACUATION GENERALE

PROCESSUS AUTOMATIQUE



- Le processus automatique déclenche une temporisation de min, avant le déclenchement de la commande automatique d'évacuation générale.

- Après la temporisation, les diffuseurs sonores sont commandés automatiquement pendant min, sans possibilité de les interrompre.

PROCESSUS MANUEL

- Maintenez la touche COMMANDE EVACUATION GENERALE de l'UGA pendant 3 secondes.



- Les diffuseurs sonores émettent un signal sonore pendant min, sans possibilité de les interrompre.

Prévenir les services de secours:



REARMEMENT DU SYSTEME

-Vérifier que l'événement à l'origine de l'alarme feu a disparu, accéder au NIVEAU 2 et réarmer le tableau de détection incendie.

Appuyer sur la touche
"REARMEMENT"

REARMEMENT

Entrer le code
d'accès niveau 2



Valider par la touche
"OK"

OK

CONTACT MAINTENANCE

En cas de dérangement

Prévenir le service de maintenance:

