

**LCIE N° : Ma 16085 / 753917**

Titulaire : FINSECUR  
*License Holder:* 62, rue Ernest Renan  
92000 NANTERRE  
France

Site de fabrication : 2087BA  
*Factory:* 24953

Produit : Bloc Autonome d'Alarme Sonore et / ou Lumineuse d'Evacuation  
*Product:* *Self Contained Audible and / or Visual Alarm Units for Emergency Evacuation*

Marque commerciale (s'il y a lieu) : FINSECUR  
*Trade mark (if any):*

Modèle, type, référence : SONORA BAAL MA  
*Model, type, reference:*

Caractéristiques principales : Voir Annexe / *See Annex*  
*Main characteristics:*

Informations complémentaires : /  
*Additional information:*

Le produit est conforme à : NF C 48-150:2014  
*The product is in conformity with:*

Documents pris en compte : LCIE n° 142856-686959 A ; 161922-738204 ; 168283-753868  
*Relevant documents:*

Annule et remplace (s'il y a lieu) : La licence / *License* Ma 16085 / 738206 du/of 27/08/2019 ; ajout d'une  
*Cancels and replaces (if necessary):* source de transformateur

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

*On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.*

Fontenay-aux-Roses, 31/08/2020

**Jérôme REYSSON**  
Responsible Certification/Certification Officer

Date de fin de validité / Expiry date:



La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.  
*The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.*

**Annexe de la licence / Annex of license**  
**Ma 16085 / 753917**

**Caractéristiques / Characteristics :**

Caractéristique	Valeur
Type / Type	BAAL Ma
Tension assignée / Rated voltage	230 V
Nature du courant / Nature of supply	AC
Fréquence assignée / Rated frequency	50 Hz
Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock	II
Degré IP / IP degree	42
Degré IK / IK degree	07
Autonomie / Autonomy	12 h
Durée alarme générale / Alarm general time	5 min
Classe sonore / Sound class	/
Flux assigné / Rated lumen output	S
Nature accumulateur (Type, Nombre, Tension, Capacité) / Battery type	Ni-MH - 4 x 1,2 / 2000 mAh - ENERGIZER Recharge Power Plus Ni-MH - 4 x 1,2 / 2100 mAh - VARTA Rechargeable ACCU