

ALIMENTATIONS ÉLECTRIQUES DE SÉCURITÉ

Corail 24 V/48 V

ÉQUIPEMENTS D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
/ ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DE SÉCURITÉ



FINSECUR[®]
Solutions de sécurité incendie

Corail 24 V/48 V

ÉQUIPEMENTS D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE / ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DE SÉCURITÉ

→ Les AES (Alimentations Électriques de Sécurité) **Corail** délivrent l'énergie de sécurité pour les Systèmes de Mise en Sécurité Incendie (SMSI) afin d'assurer leur fonction en marche normale et marche de sécurité, conformément à la norme NF-S 61 940 (06/2000) (DAS, DSNA...). Les EAE (Équipements d'Alimentation Électriques) sont certifiés suivant la norme NF EN 54-4. Ils alimentent les ECS et leurs périphériques.

→ ICONOGRAPHIE



→ CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Alimentation :

- Source principale : 230 Vca +10 % -15 % 50 Hz - 160 mA
- Source secondaire : 2 batteries plomb sans entretien 12 V 7 Ah
- De 2 à 16 A disponibles
- 2 sorties utilisation indépendantes

Sorties de report (1 A 60 Vcc) :

- Défaut source Normale/Remplacement
- Présence Tension de sortie 1
- Présence Tension de sortie 2
- Défaut Source de sécurité

→ CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

- Dimensions : H 300mm x L 506mm x P 117mm
- Poids : 7,2kg (avec batteries)

▶ LESPLUS

- ALIMENTATION CERTIFIÉE EAE (NORME EN54-4), ET AES (NORME NF S61 940)
- 2 SORTIES INDÉPENDANTES
- PUISSANCES DISPONIBLES : DE 2 À 16 A DISPONIBLES
- TENSION 24 V OU 48 V

→ COMPATIBILITÉ

- ECS et CMSI de la gamme Finsecur

→ CODES ARTICLES

→ **ALIA 001**
CORAIL 24-2

→ **ALIA 012**
CORAIL 24-4

→ **ALIA 015**
CORAIL 24-8

→ **ALIA 004**
CORAIL 24-16

→ **ALIA 016**
CORAIL 48-4

→ **ALIA 018**
CORAIL 48-6

→ **ALIA 017**
CORAIL 48-6 RACK

→ **ALIA 006**
CORAIL 48-8

→ **ALIA 007**
CORAIL 24-16

→ CERTIFICATIONS

→ CERTIFIÉ SELON LES NORMES
NF EN 54-4 et NF S61-940

→ NUMÉRO D'IDENTIFICATION NF
EAE 002 B0

→ NUMÉRO DE CERTIFICATION CE
0333 CPD 075 313



FINSECUR®

52, rue Paul Lescop
92000 NANTERRE

t. +33 (0)1 41 37 91 91
f. +33 (0)1 41 37 92 01

finsecur@finsecur.com
www.finsecur.com