


E.C.S. / C.M.S.I.
Conventionnel
ZB/UGA+2F



Non **Temporisation Evacuation**
 Activée ⇒ Temporisation _ mn

En cas d'Alarme Feu

Acquitter les signaux sonores à l'aides de la touche bleue (A)
Identifier les zones de l'établissement concernées par l'alarme feu (B)
Prévenir le Responsable Sécurité et appliquer les consignes.

Après intervention sur zone:

Accéder au niveau 2, entrer le code numérique à l'aide du clavier, le voyant jaune s'allume fixe,
Réaliser le réarmement en appuyant sur la touche bleue (C)

En cas de Dérangement

Acquitter les signaux sonores à l'aides des touches bleues (A),
Identifier clairement le dérangement à l'aide de l'afficheur et avec les signalisations,
Prévenir le Responsable Sécurité.