



Accréditation  
N°5-0014  
Portée  
disponible sur  
www.cofrac.fr



**LCIE**



LCIE N°: T 15052 / 672371

# LICENCE

Délivrée à :  
*Delivered to:*

**COOPER**  
ZAC de la Gravière, Rue Beethoven, Parc Européen d'Entreprise RII,  
- 63200 RIOM - FRANCE

Site de fabrication :  
*Factory:*

**2019BA**

**2101BA**

Produit :  
*Product:*

**BAES D'EVACUATION A LED P**  
**BAES OF EVACUATION WITH LIGHT-EMITTING DIODE P**

Marque commerciale (s'il y a lieu) :  
*Trade mark (if any):*

**EATON**

Modèle, type, référence :  
*Model, type, reference:*

CrystalWay 45 ADR CGLine+ - LUM17102

Caractéristiques nominales et principales :  
*Rating and principal characteristics:*

classe II - IP 42 / IK04 - Flux lumineux P : 60 lm à 1h  
Tension assignée 230 V~ / 50-60 Hz  
Puissance assignée : 0,45 W

Informations complémentaires :  
*Additional information:*

Accumulateurs :  
Li-ion : 3,6 V / 620mAh Panasonic 1UR4500A-C006B  
Lampes de secours : 24 LEDs  
Intensité lumineuse mode veille réglable 50 cd ou 500 cd

Le produit est conforme à :  
*The product is in conformity with:*

NF EN 60598-1:2015  
NF EN 60598-2-22:2014  
NF EN 62034 (C71-820-1):2012  
NF C 71-800:2000  
NF C 71-820:1999  
Règle d'Application n°110-699 :2013

Documents pris en compte :  
*Relevant documents:*

LCIE n°135609-671942 D/E

Annule et remplace (s'il y a lieu) :  
*Cancel and replaces (if necessary):*

/

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2015-10-22

**Didier BOURGES**  
Responsable de Certification  
Certification Officer

Date de fin de validité -  
*Limit expired date:*



La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.

*The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.*

LCIE  
Laboratoire Central  
des Industries Electriques  
Une société de Bureau Veritas

33, av du Général Leclerc  
BP 8  
92266 Fontenay-aux-Roses cedex  
France

Tél : +33 1 40 95 60 60  
Fax : +33 1 40 95 86 56  
contact@lcie.fr  
www.lcie.fr

S.A.S  
au capital de 15.745.984€  
RCS Nanterre B 408 363 174  
33, Av. du Gal Leclerc  
FONTENAY-aux-ROSES  
F-92260  
au capital de 15.745.984 €  
RCS Nanterre B 408 363 174